VUM REGION OST

Sekretariat VUM Region Ost
Auwiesenstrasse 10
8583 Sulgen
Telefon 071 642 44 40
vumost@bluewin.ch
www.vumost.ch

Journal Abwasser-Vorbehandlungsanlage AVA

Betrieb:..... Periode vom: ..... bis .....

Datum	Betriebsstunden oder Charge	pH-Wert	Beurteilung behandeltes Wasser Aussehen					Beurteilung behandeltes Wasser Geruch				Wartung und Unterhalt der AVA	Bemerkungen	Visum
			Farbe	klar	leicht trüb	stark trüb	zwei Phasen	kein	Salmiak	Verdünner	faulig	Nachfüllen der Behandlungschemikalien in den Vorratsbehälter (Spaltmittel); Reinigung der Anlagen (Schlammentfernung), Wartungsarbeiten, Reparaturen etc. (z.B. externe Wartung, Störungen etc.)		

Alle 14 Tage (falls die Abwasserbehandlung weniger häufig erfolgt bei jeder Charge) muss eine Probe des behandelten Wassers entnommen, gemäss obigen Kriterien beurteilt und in diese Tabelle eingetragen werden. Die Journalblätter sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der bei Betriebsbegutachtung auf Verlangen vorzuweisen.